

UNI – CTI 8065

TRATTAMENTO DELL'ACQUA NEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO CIVILE

La presente norma determina le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle acque destinate agli impianti termici ad uso civile.

In particolare i seguenti impianti:

- Impianti di riscaldamento ad acqua calda
- Caldaie a vapore a bassa pressione, elevato recupero di condense (uso riscaldamento)
- Circuiti con acqua surriscaldata (massimo 180 °C)
- Impianti di produzione di acqua calda sanitaria

La presente norma presuppone che le caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua impiegata siano analoghe a quelle dell'acqua potabile (legge 236/88).

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA

PER TUTTI GLI IMPIANTI : Prevedere il condizionamento chimico	
IMPIANTI CON POTENZA < di 350 KW (< 300.000 kcal/h)	IMPIANTI CON POTENZA > di 350 KW (> 300.000 kcal/h)
Consigliato un filtro di sicurezza Se l'acqua ha durezza totale > 35 ° fr Installare un addolcitore Se l'acqua ha durezza totale < 35 ° fr l'addolcimento può essere sostituito da idoneo trattamento chimico	Installare un filtro di sicurezza Se l'acqua ha durezza totale > 15 ° fr Installare un addolcitore Se l'acqua ha durezza totale < 15 ° fr l'addolcimento può essere sostituito da idoneo trattamento chimico

CALDAIE A VAPORE A BASSA PRESSIONE

Per tutti gli impianti è necessario prevedere

1. Un filtro di sicurezza
2. Un addolcitore
3. Il condizionante chimico

ACQUA DI ALIMENTO		ACQUA DI CALDAIA	
Aspetto pH Durezza totale °fr Ferro Rame	Limpido Da 7 a 9,5 < 0,5 < 0,1 < 0,05	Aspetto pH Alcalinità P (come CaCO ₃) Residuo fisso (a 180 ° C) Conducibilità elettrica (µS/cm) Ferro totale (come Fe) Condizionanti	Possibilmente limpida Da 8,5 a 11,5 < 800 mg/kg < 4000 mg/kg < 7000 < 0,5) Indicazioni del fornitore

ACQUA SURRISCALDATA

Per tutti gli impianti è necessario prevedere

1. Un filtro di sicurezza
2. Un addolcitore
3. Il condizionante chimico

ACQUA DI RIEMPIMENTO E RABBOCCO		ACQUA DEL CIRCUITO	
Aspetto Durezza totale (° fr) Residuo fisso (180 °C) Conducibilità elettrica (µS/cm) Ferro (come Fe) Rame (come Cu)	Limpido < 0,5 < 1000 mg / kg < 1500 < 0,2 mg / kg < 0,05 mg / kg	Aspetto pH Alcalinità P (come CaCO ₃) Residuo fisso (a 180 ° C) Conducibilità elettrica (µS/cm) Ferro totale (come Fe) Rame (come Cu) Condizionanti	Possibilmente limpido Da 8,5 a 11,5 < 800 mg / kg <2000 mg / kg <3500 < 0,5 mg / kg < 0,2 mg / kg Indicazioni del fornitore

ACQUA CALDA SANITARIA

In generale è necessario installare :

1. Un filtro di sicurezza

In funzione delle caratteristiche dell'acqua, installare :

1. Un addolcitore e / o un impianto di dosaggio proporzionale di condizionanti chimici

CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTO	
Fino a 25 °fr di durezza temporanea	Oltre 25 °fr di durezza temporanea
☐ E' necessario installare un filtro di sicurezza ☐ Si possono impiegare sia l'addolcitore che il condizionamento chimico di stabilizzazione della durezza e/ o anticorrosivo.	☐ E' necessario installare un filtro di sicurezza ☐ E' obbligatorio l'addolcimento.

Ove necessario, l'addolcimento sarà integrato da condizionamento chimico anticorrosivo e / antincrostante